

16.1.2023

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון : מסמך הבהרות מספר 5 - מכרז פומבי מס' 26/2022 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות פיתוח והקמת קמפוס אמית"ת – כפר בתיה רעננה

פרק א' – כללי

1. מסמך זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ועל המציע לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י המציע (בתחתית כל עמוד ובעמוד האחרון במקום המתאים).
2. הוראות מסמך זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה וההסכם ההתקשרות. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או הבהרות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה והסכם ההתקשרות, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. מסמך הבהרות זה ומסמכי הבהרות נוספים, באם יהיו, יהוו חלק ממסמכי הסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מענה לשאלות :

מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה/ בקשה להבהרה	תשובות
1.	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	סעיף 4.1		המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום : 05.02.2023
2.	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	סעיף 5.7.5	מבוקש למחוק את המילים : "ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה".	לא מקובל.
3.	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	5.8.2	מבוקש לפרט את רשימת יועצים אשר מועסקים על-ידי המזמינה.	רשימת המתכננים המועסקים על ידי המזמינה מפורטת בחוברת מסמכי המכרז עמוד 8-9.
4.	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	6.8.9 ו-6.9.9	מבוקש להבהיר באיזה סוג ומספר ספציפי של תקן ישראלי מדובר, ואיזה אישור ממכון	ככל שקיים תקן ישראלי הנדרש לביצוע העבודות נשוא ההתקשרות יהיה על הקבלן להציג אישורי עמידה בתקן ממכון התקנים והכל כנדרש בהתאם לסעיף 36 לחוזה

	ההתקשרות ולהוראות המפרט הטכני הרלבנטיות. מובהר כי לצורך הגשת ההצעות למכרז לא נדרש המציע להציג אישורים ממכון התקנים.	התקנים נדרש המציע להחזיק ?			
.5	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	6.9.2	מה מספר טופס התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים הנדרש לחתימה ?	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 הנדרש הינו בהתאם לטופס מספר 3 שצורף למסמכי ההזמנה להציע הצעות.	
.6	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	8.3.10	האם יתאפשר לערער על החלטות/קביעות המפקח, בנושאים טכניים/הנדסיים וכספיים ?	ראו לעניין זה התייחסות בסעיף 14 להלן.	
.7	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	9.5 ו-9.6	האם לאחר פקיעת תקופת תוקף ההצעות המזמינה רשאית להאריך את תוקף ההצעה יחד עם הארכת תוקף ערבות ההצעה ללא הסכמת המציע ?	על אף האמור בסעיף 9.5 ו-9.6 למסמכי ההזמנה להציע הצעות מובהר כדלקמן: ועדת המכרזים לא תהיה רשאית להאריך את תוקף ערבות ההצעה מעבר לתקופת ההצעה, אלא אם המציע יאשר בכתב כי הוא מסכים להארכת תוקף ההצעה מעבר לתקופה הקבועה בסעיף 13 למסמכי ההזמנה להציע הצעות.	
.8	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	13.1	מבוקש לקצר את תקופת תוקף ההצעה לתקופה של 180 יום.	סעיף 13.1 למסמכי ההזמנה להציע הצעות יבוטל במקומו יבוא סעיף 13.1 חדש כמפורט להלן: כל הצעה תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצירופיה, לא תבוטל ואף לא תהיה ניתנת לביטול, ותחייב את המציע ממועד הגשת ועד לחלוף 180 יום לאחר מכן. המזמינה רשאית לבקש להאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת של 90 יום והמציע חייב לעשות כן. במקרה כזה, יוארך תוקפה של הערבות הבנקאית למכרז ב- 90 יום בהתאם כמו כן, מובהר כי לאחר פקיעת תוקף ההצעה כאמור, הארכת תוקף ההצעה תעשה בכפוף לקבלת הסכמת המציע בכתב.	
.9	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	14.2.3	מבוקש לציין במפורש איזה אסמכתאות ספציפיות על המציעים לצרף להצעתם.	האסמכתאות אשר אותם נדרשים המציעים לצרף מפורטות בטופס 5, 6 ו-7.	
.10	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	22.4	מבוקש לתקן את נוסח הסעיף, כך המציע ידרש להודיע למזמינה על אירועים "עם היוודע לו על דבר התרחשותם".	סעיף 22.4 למסמכי ההזמנה להציע הצעות יבוטל ובמקומו יבוא סעיף 22.4 חדש כמפורט להלן: "מציע נדרש להודיע לוועדת המכרזים על כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, מיד עם היוודע לו דבר התרחשותם."	
.11	מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות	טופס מס' 1 סעיף 1	מבוקש למחוק את המילים: "ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו".	לא מקובל.	

<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש לעדכן את נוסח טופס מס' 10 ("תצהיר וכתב התחייבות – תאגיד קשור") כך שהתאגיד הקשור הינו ערב בלבד להתחייבויותיו הפיננסיות של המציע.</p>	<p>טופס מס' 10 (נספח א' למסמך הבהרות מס' 3)</p>	<p>מסמך א'1 - הזמנה להציע הצעות</p>	<p>12.</p>
<p>על אף האמור בהסכם ההתקשרות מובהר כי על הקבלן לבצע את העבודות עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו."</p>	<p>מבוקש למחוק ביטויים חוזרים בהסכם ההתקשרות, לפיהם העבודות יבוצעו: "באופן הטוב/היעיל ביותר", "ברמה הגבוהה ביותר", ו-"לשביעות רצון המזמין" או וכן נוסחים בעלי אופי דומה.</p>	<p>כללי</p>	<p>מסמך ב' - הסכם התקשרות</p>	<p>13.</p>
<p>יתווסף להסכם ההתקשרות סעיף 79 חדש כמפורט להלן:</p> <p><u>פתרון מחלוקות</u></p> <p>על אף האמור בהסכם זה ובנספחיו, במקרה של מחלוקות בין הקבלן לבין המפקח ביחס להחלטות המפקח בנושאים טכניים/הנדסיים וכספיים בלבד, יעשו הצדדים, כמיטב יכולתם בכדי לפתור המחלוקת, ובמידה שלא יעלה בידם להגיע לכדי פתרון, יפנו המזמין והקבלן להליך גישור בפני מומחה שהינו מהנדס מוסמך שזהותו תוסכם על הצדדים.</p> <p>במידה שהצדדים לא יצליחו להגיע לפתרון מוסכם במסגרת הליך הגישור, יתבררו המחלוקות שבין הצדדים בפני בורר יחיד אשר הינו שופט בדימוס שימונה בהסכמת הצדדים. בהיעדר הסכמה ביחס לזהות הבורר ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין.</p> <p>על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות התשכ"ח-1968.</p> <p>החלטת הבורר תהיה סופית ומכרעת ואינה ניתנת לערעור בפני בורר נוסף.</p> <p>הצדדים יישאו בעלויות בירור המחלוקות בחלקים שווים, אולם הבורר יהיה רשאי לקבוע כי עלויות ניהול המחלוקת יוטלו על מי מהצדדים.</p> <p>בכל מקרה, כל פניה לבירור מחלוקות כמפורט בסעיף זה לא תעכב את ביצוען של העבודות ו/או את מסירתן למזמין ו/או את לוחות</p>	<p>מבוקש לקבוע כי בכל מקום בהסכם ההתקשרות ו/או בנספחיו בו נקבע כי בסמכות המפקח לקבל החלטה, אזי הקבלן יהיה רשאי להגיש ערעור על החלטות המפקח, לרבות בנושאים טכניים/הנדסיים וכספיים, למומחה הנדסי מכריע, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתו לבורר אשר זהותו תסוכם בין הצדדים.</p>	<p>כללי</p>	<p>מסמך ב' - הסכם התקשרות</p>	<p>14.</p>

				הזמנים להשלמת העבודות ולא תקנה לקבלן זכות עיכבון בעבודות ו/או באתר.
15.	מסמך ב'- התקשרות	5.2	מבוקש שלא להטיל על הקבלן חבות בגין טעויות שנפלו בתוכניות ו/או מסמכים אחרים של המזמין.	לא מקובל, ראו לעניין זה סעיף 12 להסכם ההתקשרות.
16.	מסמך ב'- התקשרות	6.17	מבוקש להבהיר כי על המזמין ליידע את הקבלן, זמן סביר מראש, בדבר מסירת עבודות לקבלן אחר. בנוסף, מבוקש להבהיר התייחסות ביחס להוצאות של הקבלן עקב ביצוע צמצום כמויות והיקף העבודה על-ידי המזמין.	המזמין יידע את הקבלן בכתב, זמן סביר מראש כפי שיקבע על ידי המפקח, בדבר מסירת עבודות לקבלן אחר. הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו בקשר לעבודות שבוטלו בכפוף לאסמכתאות שיוצגו וכפי שיאושרו על ידי המפקח.
17.	מסמך ב'- התקשרות	7.1	מבוקש להוסיף הבהרה כללית ביחס לכל מקום בהסכם המתייחס להוראות שיינתנו לקבלן על-ידי המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח, כי הקבלן יפעל בהתאם להוראותיהם ובלבד שאינן חורגות מתכולת העבודה שנקבעה בהסכם שעל-פיו הוגשה הצעתו ו/או מהתחייבויות הקבלן על-פי ההסכם, וכי במידה והוראות כאמור כרוכות בעלויות נוספות לקבלן, יופעל מנגנון שינויים לרבות התאמת התמורה ולוח הזמנים.	הנושא מוסדר בסעיף 47.1 להסכם ההתקשרות ועל הקבלן לפעול בהתאם לאמור בסעיף זה. מובהר כי ככל שהוראות שיועברו לקבלן יהיו כרוכות בעלויות נוספות יוסדר הנושא בהתאם להוראות סעיף 48 להסכם ההתקשרות.
18.	מסמך ב'- התקשרות	7.5	מבוקש להבהיר כי יועבר לקבלן העתק רישומים/הערות מפקח.	יובהר כי הערות ו/או התייחסות המפקח ירשמו ביומן העבודות.
19.	מסמך ב'- התקשרות	7.7	מבוקש לתקן ל-10 ימים לפחות.	לא מקובל.
20.	מסמך ב'- התקשרות	8.6	מבוקש להבהיר כי תשולם לקבלן מלוא התמורה עבור עבודה ו/או חומרים שביצע ו/או השתמש בפועל, ואושרו על ידי המפקח.	סעיף 8.6 להסכם ההתקשרות יבוטל.

21.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	9.3	מבוקש כי פסילת העסקתו של קבלן משנה תיעשה מנימוקים סבירים ומקצועיים בלבד, שיפורטו בכתב על-ידי המזמין.	על אף האמור בסעיף 9.3 להסכם ההתקשרות מובהר כי פסילת קבלן משנה על ידי המזמין תעשה מנימוקים סבירים שיפורטו בכתב לקבלן.
22.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	9.9	מבוקש לאפשר מתן זכות ערעור על החלטות המפקח.	מובהר כי החלטות המפקח לעניין הרחקת ו/או הוצאת קבלני משנה או ספק או יצרן או עובד אינן נתונות לערעור רק בפני המנהל שהחלטתו תהיה סופית.
23.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	55; 11	מבוקש לקבוע כי בטרם מימוש ערבות הביצוע וערבות הבדק תינתן התראה מראש לקבלן, לצורך תיקון ההפרה (הנטענת) וכן אפשרות להשמיע טענותיו בקשר עם ההפרה האמורה.	מובהר כי על אף האמור בהסכם ההתקשרות המזמין ישלח לקבלן התראה בכתב בת 14 יום בטרם חילוט ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק ויאפשר לקבלן להשמיע את טענותיו ביחס להפרה הנטענת. יובהר כי אין באמור לעיל, בכדי לגרוע מזכותו של המזמין לחלט את הערבויות בהתאם להוראות סעיף 11.3 להסכם ההתקשרות.
24.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	14.2	מבוקש לתקן את התמורה הנוספת ל-6%, ובנוסף למחוק את ההחרגה שנקבעה לעניין קביעת ערך העבודות ללא הכללת מתקנים, חומרים, ציוד, מכונות, ג"ת וכיוצ"ב.	לא מקובל.
25.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	15.19	מבוקש להפחית את הסך הקבוע בסעיף ל-10%.	בסעיף 15.19 להסכם ההתקשרות בכל מקום בסעיף זה בו רשום: "15% ירשם: "10%".
26.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	15.21	מבוקש להבהיר את אחריות הקבלן הקבועה בסעיף זה.	מובהר כי הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים אשר לא היתה לו שליטה לגביהם ו/או שנגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין.
27.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	15.28	מבוקש להפחית את הסך הקבוע בסעיף ל-10%.	בסעיף 15.28 להסכם ההתקשרות במקום "15% ירשם: "10%".
28.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	15.21 ; 20	מבוקש להגביל את אחריות הקבלן לנזקים ישירים על פי דין בלבד, וכי נזקים שנגרמו בנסיבות שלקבלן לא היתה שליטה לגביהם לא יהיו באחריות הקבלן כמו כן מבוקש לקבוע תקרת אחריות לפי הכיסוי הביטוחי או שכר החוזה.	מובהר כי על אף האמור בסעיף 20, אחריות הקבלן תהא בהתאם להוראות הדין. כמו כן, הקבלן לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המזמין. מובהר כי לא תחול כל מגבלה על תקרת אחריות הקבלן, וכי אין בעריכת ביטוחים כלשהם בהתאם להוראות הסכם זה בכדי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם להסכם ההתקשרות ו/או הדין.
29.	מסמך ב'- הסכם התקשרות	15.24	ההוראה הקובעת כי הכרעתו של המפקח היא סופית ולא ניתנת	לא מקובל. ראו לעניין זה הערה מספר 14 לעיל.

	לערעור אינה סבירה, בפרט מקום בו יש הגדרה בהסכם לכוח עליון.			
לא מקובל.	מבוקש להפחית את הסך הקבוע בסעיף ל-10%.	15.28	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.30
בסעיף 24.2.3 יתווספו ההוראות שלהלן: יובהר כי חובת השיפוי של הקבלן ביחס להוצאות המשפטיות של המזמין תחול על הוצאות שיוצאו בפועל, בהתאם לאסמכתאות שיוצגו לקבלן. המזמין לא יחתום על הסכמי פשרה ביחס לתביעות ו/או דרישות שיתקבלו אצלו וחלה לגביהם חובת שיפוי של הקבלן ללא קבלת הסכמת הקבלן מראש ובכתב. בסעיף 24.2.3 ו 24.2.4 יתווספו ההוראות שלהלן: חובת הקבלן לשיפוי המזמין ו/או מי מטעמו תחול רק על נזקים שנקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצעו.	מבוקש להבהיר את חובת השיפוי של הקבלן ולהגבילה להוצאות שיגרמו בפועל למזמין.	24	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.31
מובהר כי בהתאם לתיק מידע ולקידום רישוי שבוצע על ידי המזמין אל מול הועדה המקומית והרשויות השונות המזמין לא נדרש לבצע עבודות באתר בתיאום מול רשות העתיקות.	מבוקש להבהיר האם יש בידי המזמין מידע המתייחס לקיומן של עתיקות בשטח הפרויקט.	26	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.32
החבות בגין הוצאות אם וככל שיהיו עבור הזזת/טיפול בעתיקות, אם וככל שיתגלו מוסדרת בסעיף 26.3 להסכם ההתקשרות.	מבוקש להבהיר את החבות בהוצאות למקרה בו ימצאו עתיקות באתר.			
א. לא מקובל. ב. לא מקובל. ג. לא מקובל. ד. ראו לעניין זה סעיפים 15.22 ו- 41 להסכם ההתקשרות. ה. לא מקובל. ו. לא מקובל. ז. לא מקובל.	מבוקש לעשות שינויים ביחס לפיצויים המוסכמים כמפורט להלן: א) מבוקש להפחית את סכום הפיצויים המוסכמים ולקבוע כי התשלום יבוצע בגין כל שבוע איחור. ב) מבוקש לבטל פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית. ג) מבוקש לקבוע כי פיצוי מוסכם יהווה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. ד) מבוקש להחריג את הזכות לגבות	45	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.33

	<p>פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הקבלן ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו.</p> <p>ה) מבוקש לקבוע כי פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הקבלן יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שהקבלן צמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות.</p> <p>ו) מבוקש כי טרם הטלת פיצוי תינתן לקבלן התראה מראש של 14 ימים לפחות.</p> <p>ז) מבוקש כי הסדר פיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנזק מוכח, וכי ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך תמורה ששולמה לקבלן בפועל במסגרת ההסכם.</p>			
ראו לעניין זה תיקון בסעיף 14 לעיל בקשר עם פתרון מחלוקות.	מבוקש לקבוע כי הקבלן יהיה רשאי לערער על החלטת המפקח ביחס לעלות השינויים.	48	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.34
על האמור בסעיף 55.1 להסכם ההתקשרות הקבלן לא ישא באחריות לפגמים ו/או קלקולים אשר הוכח שלא נגרמו ממעשה ו/או מחדל של הקבלן והקבלן לא אחראי להם בהתאם להוראות ההסכם ו/או הדין.	מבוקש להבהיר כי הקבלן לא יישא באחריות בגין פגמים וקלקולים שנגרמו שלא כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ושלא היו בשליטתו.	55.1	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.35
לא מקובל.	מבוקש להפחית את סך ערבות הבדק ל-3%.	55.2	מסמך ב'- הסכם התקשרות	.36

מסמך ב'- הסכם התקשרות	65.2	מבוקש להפחית את הסך הקבוע בסעיף ל- 10%.	בסעיף 65.2 להסכם ההתקשרות במקום "15% ירשם: "10%".	.37
מסמך ב'- הסכם התקשרות	66.1	מבוקש לעדכן את הסעיף כך שבנסיבות האמורות ישולמו לקבלן הוצאות ישירות שהוציא לצורך ביצוע הפרויקט עד לקבלת הודעת הביטול על-ידי המזמין.	על אף האמור בסעיף 66.1 להסכם ההתקשרות המזמין יידע את הקבלן בכתב, זמן סביר מראש, כפי שיקבע על ידי המפקח, בדבר הפסקת ההתקשרות ו/או ביטול עבודות. הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו בקשר לעבודות שבוטלו בכפוף לאסמכתאות שיוצגו וכפי שיאושרו על ידי המפקח.	.38
מסמך ב'- הסכם התקשרות	71	מבוקש למחוק את הסעיף	לא מקובל.	.39
מסמך ב'- הסכם התקשרות	73.1	מבוקש לקבוע עי תינתן לקבלן התראה בכתב 7 לתיקון ההפרה בטרם מימוש זכות הקיזוז.	על אף האמור בסעיף 73.1 להסכם ההתקשרות מובהר כי בטרם קיזוז כל סכום המגיע למזמין על פי חוזה ההתקשרות תינתן לקבלן התראה בכתב בת 7 ימים.	.40
נספח ב/6 - ביטוח	עמ' 52, סעיף 1	מבוקש להחליף את המילים "כל עוד יש למבוטח אחריות על פי דין במילים "למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת העבודות".	לא מאושר	.41
נספח ב/6 - ביטוח	עמ' 52 סעיף 2	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילים "טרם קרות מקרה ביטוח ולעניין נזק לרכושו" בסיפא הסעיף. להוסיף את המילים "לעניין נזק לרכוש מבקש האישור" לאחר המילים "פרק א' (ביטוח רכוש) בפסקה השנייה לסעיף. מבוקש להסיר את המילים "והזכות לניהול משא ומתן... יורה על כך". 	לא מאושר	.42
נספח ב/6 - ביטוח	עמ' 52, סעיף 2.2	מבוקש להוסיף את המילה "בגין" לפני המילים "מי מהפועלים מטעם המבוטח"	מאושר	.43
נספח ב/6 - ביטוח	עמ' 52,	מבוקש להוסיף את המילים "עקב	מאושר	.44

	העבודות" את המילים "לאחר מסירתם".	סעיף 2.3		
מאושר	מבוקש להחליף את הספרות "750,000" בספרות "400,000".	עמ' 52, סעיף 2.5 (1.1.1)	נספח 6/ב - ביטוח	.45
מאושר	מבוקש להסיר את הפסקה האחרונה לסעיף.	עמ' 53, סעיף 1.1.3	נספח 6/ב - ביטוח	.46
מאושר	מבוקש: • להוסיף את המילים "או בהתאם להוראות החוק" לאחר המילים "אי תשלוס פרמיה". להחליף את הספרות "60" בספרות "30".	עמ' 53, סעיף 3.1	נספח 6/ב - ביטוח	.47
מאושר	מבוקש: • להוסיף את המילים "ביטוחי הרכב וביטוח חבות המוצר" לאחר המילים "אחריות מקצועית". • להוסיף את המילים "או נוסח המקביל להם לרבות נוסח יועץ" לאחר המילים "תנאי ביטוח".	עמ' 53, סעיף 3.3	נספח 6/ב - ביטוח	.48
לא מאושר	מבוקש להסיר את הסעיף (כפל עם סעיף 3.2).	עמ' 53, סעיף 3.4	נספח 6/ב - ביטוח	.49
מאושר	מבוקש להוסיף את המילים "ולמעט בגין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים ומתכננים שאינם עובדים שכירים של המבוטח" לאחר המילים "הגורמים הקשורים לעבודות".	עמ' 53, סעיף 3.5	נספח 6/ב - ביטוח	.50
לא מאושר	מבוקש להסיר את הסעיף.	עמ' 53, סעיף 3.6	נספח 6/ב - ביטוח	.51

לא מאושר	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> להוסיף את המילה "מהותי" לאחר המילים "כל אירוע". מבוקש להסיר את המילה "מיד". להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "והכל ככל ואין בכך ניגוד אינטרסים". 	עמ' 53, סעיף 4	נספח 6/ב – ביטוח	.52
המילים "7 ימים...הסכם זה" יוחלפו במילים "לפני מועד תחילת העבודות". שאר ההתייחסות לא מאושרת.	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילים "7 ימים...הסכם זה" במילים "לפני מועד תחילת העבודות". להסיר את המילים "ו/או על פי כל דין". להסיר את המילים "לבקשת מבקש האישור יעביר המבוטח...לידי ב"כ מבקש האישור". 	עמ' 53, סעיף 6	נספח 6/ב – ביטוח	.53
לא מאושר	מבוקש : להסיר את המילים "ו/או העתק הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות" (פעמיים).	עמ' 54, סעיף 8	נספח 6/ב – ביטוח	.54
מאושר	מבוקש להוסיף את המילים "ולמעט בגין אחריותם המקצועית של מהנדסים, יועצים ומתכננים שאינם עובדים שכירים של המבוטח" לאחר המילים "הגורמים הקשורים לעבודות".	עמ' 54, סעיף 9	נספח 6/ב – ביטוח	.55
לא מאושר	מבוקש להסיר את הסעיף.	עמ' 54, סעיף 11	נספח 6/ב – ביטוח	.56
מאושר	מבוקש להוסיף את המילים "אשר קשורים לעבודות וזאת ככל הניתן" לאחר המילים "מטעם המבוטח" בשורה הראשונה לסעיף.	מ' 54, סעיף 12	נספח 6/ב – ביטוח	.57
מאושר	מבוקש : להסיר את המילים "בפיצוי ו/או".	עמ' 55,	נספח 6/ב – ביטוח	.58

	להסיר את המילים "וזאת מיד עם דרישת... ועד לסיפא הסעיף.	סעיף 14		
הסעיף יתוקן כך : למרות האמור, איחור של עד 7 ימים בהמצאת אישור ביטוח על ידי הקבלן לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה"	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מוסכם כי איחור של עד 14 ימים בהמצאת אישור ביטוח על ידי הקבלן לאחר קבלת דרישה בכתב ממבקש האישור לא יהווה הפרה יסודית של החוזה"	עמ' 55, סעיף 15	נספח 6/ב - ביטוח	.59
לא מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבות רכוש סמוך, רכוש עליו עובדים, פינוי הריסות - גבול אחריות -להחליף את המילה "מיני" במילה "מקסימום"	ב'6/ 1-2 אישור ביטוח עבודות	נספח 6' - ביטוח	.60
מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבת תכנון ופיקוח ושכ"ט מתכננים, אדריכלים -גבול אחריות - להוסיף את המילים "מקסימום 7,500,000 ₪"			
מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבת רכוש בהעברה- גבול אחריות - להוסיף את המילים "מקסימום 10,000,000 ₪".			
מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבת נזק ישיר - גבול אחריות - מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום 12,500,000 ₪".			
מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבת רשויות מוסמכות -גבול אחריות - מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום 7,500,000 ₪".			
מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש - הרחבת רשויות מוסמכות -גבול אחריות - מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום 7,500,000 ₪".			

מאושר	פרק כל הסיכונים – רכוש – הרחבת הוצאות להחשת הנזק – מבוקש להוסיף את המילים "מקסימום 5,000,000 ש"ח".			
לא מאושר	פרק כל הסיכונים רכוש – כיסויים – מבוקש לציין ליד קוד 324 את המילים "לעניין רכוש מבקש האישור".			
לא מאושר	פרק צד ג' – הרחבת נזק עקיף – גבול אחריות - מבוקש להחליף את הספרות "8,000,000" בספרות "4,000,000".			
לא מאושר	פרק צד ג' – הרחבת רעד והחלשות משען – גבול אחריות – להחליף את הספרות "10,000,000" בספרות "5,000,000 ש"ח".			
מאושר	פרק אחריות מעבידים – כיסויים – מבוקש להסיר את קוד 307.			
מאושר	שדה פירוט השירותים – מבוקש להסיר את קודי שירותים 027, 062, 068			
מאושר	שדה ביטול / שינוי הפוליסה – מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30".			
מאושר.	<ul style="list-style-type: none"> ביטוח חבות המוצר – מבוקש להסיר את המילה "ביט" מעמודת נוסח ומהדורת הפוליסה. שדה פירוט השירותים – מבוקש להסיר את קודי שירותים 027, 062, 068 	ב 6/ 1-2 אישור ביטוח חבויות	נספח ב'6	.61

<p>סעיף 4.15.0340-0360 הורדו מכתב הכמויות, אין טעות בכמות יש אפיון למיני מרכזי טמפי נמוכה סעיף 4.15.08.0010 שהוא מיועד גם כן לחדר קירור.</p>	<p>בכתב הכמויות החדש הוספתם תת פרק 4.15.8 אשר מתייחס ליח' הקירור בחדרי הקירור. האם תת פרק זה אינו מחליף את סעיפים 4.15.1.0340-0360? במידה וכן, נודה למחיקתם מכתב הכמויות. כמו כן מפנה תשומת לבכם שיש 4 חדרי קירור ואילו בתת פרק 4.15.8 יש רק 3 יח' קירור</p>	<p>תת פרק 4.15.8</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>.62</p>
<p>סעיף אופציה עבור דרישת המזמין</p>	<p>"תוספת במחיר עבור הגדלת המעלית מ-8 נוסעים, 630 ק"ג ל-17 נוסעים, 1275 ק"ג עם תא במידות 120*230 (D*W) כולל הרחבת הדלת ל-100 ס"מ מידות הפיר יוגדלו בהתאם"</p>	<p>סעיף חדש</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>.63</p>

בללי:

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
4. **על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך הבהרות הנ"ל ונספחיו, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.**

פרטי המציע: _____ :

חתימה: _____ :