

22.1.2023

לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון : מסמך הבהרות מספר 6 - מכרז פומבי מס' 26/2022 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות פיתוח והקמת קמפוס אמית - כפר בתיה רעננה

פרק א' - כללי

1. מסמך זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ועל המציע לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י המציע (בתחתית כל עמוד ובעמוד האחרון במקום המתאים).
2. הוראות מסמך זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה וההסכם ההתקשרות. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או הבהרות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה והסכם ההתקשרות, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. מסמך הבהרות זה ומסמכי הבהרות נוספים, באם יהיו, יהוו חלק ממסמכי הסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מענה לשאלות :

מס"ד	מסמך	סעיף	שאלה / בקשה להבהרה	תשובה
1	כתב כמויות	תת פרק 6.4 בכלל המבנים	מחיצות טרפסה- בפרטים בהם מופיעות גם מחיצות עבור משתנות האם נדרש לקחת בחשבון ב"קומפלט"?	אכן יש לקחת בקומפלט
2	כתב כמויות	5.10.1.0150-0155	נכתב כי במסגרת הסעיף נדרש לתמחר גם גרפיקה וסימונים ע"ג הקירות והרצפות. לא ניתן לתמחר חלק זה ללא קבלת פרטים וכמויות מדויקות שנדרש לבצע- איזו גרפיקה, מה השטח, כמות סמלים וכדומה.. נא להעביר את המידע הדרוש.	אין לנו בשלב זה את הגרפיקה, יצא כחלק מסט תכניות לביצוע, יש לתמחר כחלק מהסעיף כפי שמוגדר בכתב הכמויות

<p>הסעיף במבנה התיכון יעודכן מדובר בקיר בטון רגיל בגמר טיח ושליכט אקרילי כמפורט בתכניות, בנוגע למבנה הגוגיה והאולם הספורט אכן מדובר בבטון אדריכלי יצוק בהתאם לחזיתות</p>	<p>האם הכוונה לגמר בטון אדרכלי יצוק או לאריחים? במידה והכוונה לאריחים נא לשלוח מידות וסוג האריח או כדוגמת איזו חברה.</p>	<p>3.4.2.0080 4.4.2.0070-0080 5.4.2.0080 6.4.2.0070-0080</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>3</p>
<p>המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 12.02.23 בשעה 13:00 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מוארך עד ליום 26.1.23 בשעה 14:00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>בקשה לדחיית מועד ההגשה</p>	<p>4</p>

כללי:

1. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם, אף אם לא צוין הדבר במפורש.
3. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
4. **על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך הבהרות הנ"ל ונספחיו, כשהוא חתום כדין על-ידי מורשה החתימה מטעמם.**

פרטי המציע: _____

חתימה: _____